

Notificación de Ensayos y Clasificación

EMPRESA	TREMCO ILLBRUCK
DIRECCIÓN	Pol. Ind. Can Salvatella C/ Torrent Tortuguer,42-52. Nave 8 08210 BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA)
Nº INFORME ASOCIADO	15_08927

ESPUMA DE POLIURETANO
REF. «FM310 Espuma de Poliuretano»

ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL LEVANTAMIENTO DE LAS TEJAS DE ARCILLA O DE HORMIGÓN INSTALADAS. MÉTODO DE ENSAYO DEL SISTEMA DE TEJADO SEGÚN NORMA UNE-EN 14437:2007

R_k (resistencia característica)	6.997N
---	---------------

Fechas de ensayo	03.02.2015 – 02.03.2015
Fecha de emisión	18.03.2015

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

tecnalia Inspiring Business

Fdo: Ion Oteiza
Responsable Técnico